

També existeix un expedient F/00040/01158611 de recuperació d'energia entre el 31.10.2024 (data inici contracte) i el 04.12.2024 (data final contracte) amb la comercialitzadora Endesa Energia SAU. També s'hi indica que la intensitat màxima que suporta un conductor de 16 mm² és de 95,6 A.

Així doncs, amb els valors recollits, el càlcul de la potència en una instal·lació monofàsica que suporta una intensitat màxima (I) de 95,06 A, amb un nivell de tensió (V) de 230 V, la potència que admet el conductor és el resultat de la fórmula $(I \cdot V) / (1000) = 21,86 \text{ kW}$ i un consum estimat a recuperar de 33.058 kWh (6 hores durant, 252 dies) i de 4.591 kWh (6 hores durant, 35 dies), amb cadascuna de les comercialitzadores.

No obstant això, la valoració feta per la distribuïdora per a calcular la energia a recuperar considerant una potència de 33.058 kW més 4.591 kWh resulta desproporcionada si es té en compte el consum real del punt de subministrament una vegada normalitzat. La companyia no acredita que en cap moment s'hagi realitzat un consum no registrat de 95,06 A. En les imatges aportades i en l'acta aixecada per la companyia distribuïdora del consum mesurat abans de retirar la doble escomesa s'observen un valor màxim mesurat de 5,5 A.

Per tant, en aplicació de l'article 87 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, la valoració de l'energia a recuperar es realitzarà aplicant el producte de la potència contractada de 6 kW per 6 hores d'utilització per 252 dies, el que dona una quantitat d'energia a facturar de 9.072 kWh i de 6 kW per 6 hores d'utilització per 35 dies, el que dona una quantitat d'energia a facturar de 1.260 kWh, amb cadascuna de les comercialitzadores.

Complerts els tràmits administratius que disposen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Resolució

Per tant, resolc:

1. Declarar que ha quedat acreditada l'existència d'una manipulació de la instal·lació als efectes del que preveu l'article 87 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.
2. Anul·lar les factures emeses per la companyia distribuïdora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de les companyies comercialitzadores Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U i Endesa Energia SAU, en concepte de d'energia no facturada per l'expedient F/00040/01152722 i F/00040/01158611 respectivament, pel període comprés entre el 31.10.2024 i el 13.08.2025.
3. Anul·lar les factures emeses per la companyia distribuïdora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la companyia comercialitzadora Endesa Energia SAU, en concepte de de consum pel període comprés entre el 31.10.2024 i el 04.12.2024.

Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 975 000

Doc. original signat per:
30/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/05/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Data creació còpia:
04/05/2026 10:04:04

Pàgina 6 de 7

4. Anul·lar les factures emeses per la companyia distribuïdora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la companyia comercialitzadora Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U, en concepte de de consum pel període comprés entre el 05.12.2024 i el 13.08.2025.
5. Declarar que la companyia distribuïdora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la comercialitzadora Endesa Energía SAU, pot facturar l'import corresponent a una facturació total de 1.260 kWh derivada de la situació detectada, en el punt de subministrament amb CUPS [REDACTED] situat al [REDACTED] Llagostera, pel període comprés entre el 31.10.2024 i el 04.12.2024.
6. Declarar que la companyia distribuïdora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la comercialitzadora Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U, pot facturar l'import corresponent a una facturació total de 9.072 kWh derivada de la situació detectada, en el punt de subministrament amb CUPS [REDACTED] situat al [REDACTED] de Llagostera, pel període comprés entre el 05.12.2024 i el 13.08.2025.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el director dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a Girona o davant l'òrgan superior jeràrquic, la directora general d'Energia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució, segons l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici que es pugui interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Per suplència del director dels Serveis Territorials a Girona

[REDACTED]

Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 975 000

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc. original signat per:
[REDACTED] 30/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/05/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Data creació còpia:
04/05/2026 10:04:04

Pàgina 7 de 7

Fundamentos De Derecho

En la valoración del expediente F/00040/01152722 de recuperación de energía con la comercializadora Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U, entre el 05.12.2024 (fecha inicio contrato) y el 13.08.2025 se indica que la intensidad máxima que soporta un conductor de 16 mm² es de 95,6 A.

También existe un expediente F/00040/01158611 de recuperación de energía entre el 31.10.2024 (fecha inicio contrato) y el 04.12.2024 (fecha final contrato) con la comercializadora Endesa Energía SAU. También se indica que la intensidad máxima que soporta un conductor de 16 mm² es de 95,6 A.

Así pues, con los valores recogidos, el cálculo de la potencia en una instalación monofásica que soporta una intensidad máxima (I) de 95,06 A, con un nivel de tensión (V) de 230 V, la potencia que admite el conductor es el resultado de la fórmula $(I \cdot V) / (1000) = 21,86 \text{ kW}$ y un consumo estimado a recuperar de 33.058 kWh (6 horas durante 252 días) y de 4.591 kWh (6 horas durante 35 días), con cada una de las comercializadoras.

No obstante, la valoración hecha por la distribuidora para calcular la energía a recuperar considerando una potencia de 33.058 kW más 4.591 kWh resulta desproporcionada si se tiene en cuenta el consumo real del punto de suministro una vez normalizado. La compañía no acredita que en ningún momento se haya realizado un consumo no registrado de 95,06 A. En las imágenes aportadas y en el acta levantada por la compañía distribuidora del consumo medido antes de retirar la doble acometida se observa un valor máximo medido de 5,5 A.

Por tanto, en aplicación del artículo 87 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la valoración de la energía a recuperar se realizará aplicando el producto de la potencia contratada de 6 kW por 6 horas de utilización por 252 días, lo que da una cantidad de energía a facturar de 9.072 kWh y de 6 kW por 6 horas de utilización por 35 días, lo que da una cantidad de energía a facturar de 1.260 kWh, con cada una de las comercializadoras.

Cumplidos los trámites administrativos que disponen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya y la Ley 26/2010 de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya;

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1. Declarar que ha quedado acreditada la existencia de una manipulación de la instalación a efectos de lo previsto en el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
2. Anular las facturas emitidas por la compañía distribuidora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de las compañías comercializadoras Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U y Endesa Energía SAU, en concepto de energía no facturada por el expediente F/00040/01152722 y F/00040/01158611 respectivamente, por el período comprendido entre el 31.10.2024 y el 13.08.2025.
3. Anular las facturas emitidas por la compañía distribuidora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la compañía comercializadora Endesa Energía SAU, en concepto de consumo por el período comprendido entre el 31.10.2024 y el 04.12.2024.
4. Anular las facturas emitidas por la compañía distribuidora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la compañía comercializadora Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U, en concepto de consumo por el período comprendido entre el 05.12.2024 y el 13.08.2025.
5. Declarar que la compañía distribuidora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la comercializadora Endesa Energía SAU, puede facturar el importe correspondiente a una facturación total de 1.260 kWh derivada de la situación detectada, en el punto de suministro con CUPS [REDACTED] situado en el [REDACTED] de Llagostera, por el período comprendido entre el 31.10.2024 y el 04.12.2024.
6. Declarar que la compañía distribuidora eDistribución Redes Digitales, SLU, a través de la comercializadora Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U, puede facturar el importe correspondiente a una facturación total de 9.072 kWh derivada de la situación detectada, en el punto de suministro con CUPS [REDACTED] situado en el [REDACTED] de Llagostera, por el período comprendido entre el 05.12.2024 y el 13.08.2025.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el director de los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en Girona o ante el órgano superior jerárquico, la directora general de Energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, según el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya, y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio de que pueda interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se considere procedente.